

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 18/_____**

г.Актобе
Место составления

26.02.2024 г.
Время 11:5

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 18 от 08.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
НАГИМОВ АЗАМАТ УРАЗГАЛИЙҰЛЫ - Начальник
АРЗЫМБЕТОВ АСЛАН НУРЛАНОВИЧ - Начальник ОЧС района Алматы
АЖИГУЛОВ ДАНИЯР АМАНЖОЛОВИЧ - Инженер
КАМИДУЛЛИН БАКДАУЛЕТ САЛАМАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям района Алматы Управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44, Актюбинская область, г.Актобе, Алматы (Актобе), Шернияза Жарылгас-улы (улица), 47.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 23.02.2024 - 26.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
При проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Сменная (вечерняя) общеобразовательная школа №44

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Дежурный персонал не обеспечен электрическим фонарем на случай отключения электроэнергии. Количество фонарей определяется руководителем организации, исходя из особенностей объекта, но не менее 1 фонаря на каждого дежурного. (Приказ МЧС РК «Об утверждении правил пожарной	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	безопасности» от 21.02.2022 года №55, пункт 13);;	
2	В фойе 1-го этажа пол на пути эвакуации застелен горючим материалом (ковёр) (Приказ МЧС РК «Об утверждении правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, подпункт 3, пункт 36));	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На складе 2-го этажа на ответвительной коробке соединения, оконцевания и ответвления жил проводов не выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов в распределительных коробках (Приказ МЧС РК «Об утверждении правил пожарной безопасности» от 21.02.2022 года №55, пункт 80));	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Гумарова Т.У.

Бурм

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Гумарова Т.У.

Бурм

Приложение на «__» листах

«*26*» *02* 20*24* г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
АҚТӨБЕ қаласының БІЛІМ БӨЛІМІ
“Ақтөбе қаласының
№ 44 Ауысымдық (кешкі) жалпы
білім беретін
мектеп” КММ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ города АКТОБЕ
КГУ «Сменная (вечерняя)
общеобразовательная
школа №44
города Актобе

030000, Ақтөбе қаласы, Ж.Шернияз көшесі, 47
тел.73-03-52, email: 44-mektep@aktgoroo.kz

030000, город Актобе, ул.Ж.Шернияз, 47
тел.73-03-52, email: 44-mektep@aktgoroo.kz

2024 жыл « 01 » наурыз

№ 29

« 01 » марта 2024г

Начальнику УЧС г.Актобе
подполковнику гражданской защиты
А.Нагимову

Письмо

Настоящим письмом сообщаем следующее, что все нарушения, указанные в предписании за №18 от 26.02.2024г., устранены в полном объеме. Фотоотчет прилагаем на 2-х страницах.

Директор С(В)ОШ №44 Гумарова Г.У.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ
ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ
ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Кіріс № _____
парақтар _____
« 01 » 03 2024 ж.